



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, e-mail: undpr@65.mchs.gov.ru

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области 8 (4242) 72-99-99

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 57, тел. 736-802, e-mail: tondpr-usah@65.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 57

(место составления акта)

« 24 » января 20 23 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ

органа государственного контроля (надзора)

На основании пп. «а» п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336), ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при представлении контролируемым лицом документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В ходе оценки по исполнению ранее выданного территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Южно-Сахалинска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Сахалинской области (далее - ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска) предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.08.2021 № 138/1 (далее — предписание от 31.08.2021 № 138/1), выданного Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» (МБУДО «ЦДМШ»), расположенному по адресу: 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 47, установлено.

В соответствии с предписанием от 31.08.2021 № 138/1, решением о продлении срока исполнения предписания от 25.07.2022 МБУДО «ЦДМШ», в срок до 04.05.2023 (согласно пункта 8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; со статьями 93,94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, а также в связи с отсутствием дополнительного финансирования, положением лица (бюджетная организация), сложившейся тяжелой экономической ситуацией (COVID-19) и сокращении расходов бюджетных средств, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных

конструкций (отделка внешней поверхности наружных стен с западной и южной стороны), (пункт 3 предписания от 31.08.2021 № 138/1);

- в отделке внешней поверхности наружных стен (фасадная система), в здании II степени огнестойкости применяются материалы группы горючести Г4 (панели алюминиевые композитные «Goldstar»). (Акт освидетельствования скрытых работ № ФА6 от 26.11.2016; сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02240 до 05.12.2017), (пункт 4 предписания от 31.08.2021 № 138/1).

23.01.2023 МБУДО «ЦДМШ» в адрес ТОНДПР г. Южно-Сахалинска УНДПР ГУМЧС России по Сахалинской области представлены документы об исполнении предписания от 31.08.2021 № 138/1, а именно:

- муниципальный контракт № 032-050-22 на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт фасада МБДОУ «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» на 15 л. в 1 экз.;

- Акт о приемки выполненных работ № 1 от 28.12.2022;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат на 1 л. в 1 экз.;
- Акт приемки законченного строительством объекта от 28.12.2022 на 2 л. в 1 экз.;
- Акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 26.12.2022 на 2 л. в 1 экз.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н00869 на 3 л. в 1 экз.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07004 на 1 л. в 1 экз.;
- Акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 26.12.2022 на 2 л. в 1 экз.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.18536 на 1 л. в 1 экз.;
- Сертификат соответствия № РОСС CN.НВ32.Н03107/20 на 1 л. в 1 экз.;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н26959 на 1 л. в 1 экз.;
- Схема раскладки плит керамогранита на 2 л. в 1 экз.;
- Акт испытаний крепежных элементов № 28-22 от 21.11.2022.

При оценке исполнения предписания от 31.08.2021 № 138/1, на основании полученных документов и имеющейся в распоряжении ТОНДПР г. Южно-Сахалинска информации, возможно сделать вывод об исполнении предписания от 31.08.2021 № 138/1 в полном объеме.

На основании вышеизложенного, фактов невыполнения пунктов предписания от 31.08.2021 № 138/1, не выявлено.

Начальник отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы
ТОНДПР г. Южно-Сахалинска

А.С. Рыбкина

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Наровеев П. 25.01.23
Директор

Н.о. зам. директора по АХР Егоров А.В. 25.01.2023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” января 20 23 г.